

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU.ИЛЦ.1.Б.1.1251.24
Действителен до 14.02.2026

Документ о качестве бетонной смеси № 05/08/24 ГОСТ 7473-2010

Производитель и поставщик бетонной смеси:

Потребитель:

Дата и время отгрузки бетонной смеси:

Вид бетонной смеси:

БСТ В 25

Номер номинального состава бетонной смеси:

№ 114

Объем бетонной смеси в партии, м³:

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости:

П-4

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин:

2-00

Наибольшая крупность заполнителя, мм:

20

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии (в проектном возрасте 28 сут.):

В 25 (32,11 МПа)

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³:

Динамикс 0,9 %

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг:

Цемент – 61 Бк/кг

Щебень – 33 Бк/кг

Песок – 66 Бк/кг

Директор
«05» августа 2024

Юдицкий В.В.