



ПОЛИПЛАСТ®



ООО "Полипласт Северо-запад", ИНН 4707019370,
 КПП 470701001, 188480, Ленинградская область, р-н
 Кингисеппский, промзона Фосфорит, проезд
 Транспортный, стр. 1, тел.: (81375) 2-69-98

**Документ о качестве № 00000026529
 от 03.11.2023**

1. Наименование продукта: Криопласт ПК
2. Грузополучатель:
3. Вид тары: Кубы
4. № партии: 26529
5. Масса нетто, тн.: 3,54
6. Дата производства: 03.11.2023
7. Результат испытаний: Соответствует требованиям ТУ 5745-072-58042865-2012 с изм. №1

Физико-химические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Установлено испытаниями
1	Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета	Соотв.
2	Плотность раствора при 20°С, г/см ³ , не менее	Не менее 1,08	1,188
3	Массовая доля хлорид ионов, %, не более	Не более 0,04	0,04
4	Показатель активности водородных ионов (рН), не менее	Не менее 4,5	7,6

Потребительские свойства:

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Установлено испытаниями
1	Прочность "холодного" бетона на сжатие в возрасте 28 суток (-25°С)	Гарант, Согласно ГОСТ 24211	Гарант
2	Прочность "теплого" бетона на сжатие в возрасте 28 суток (-25°С)	Согласно ГОСТ 24211	Гарант

Гарантийный срок хранения добавки – один год со дня изготовления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует требованиям ТУ 5745-072-58042865-2012 с изм.№1

Начальник лаборатории

_____ М. В. Алексева

Контролер

_____ Н. Г. Худеева